



**SHEMA SPAJANJA KOD OTVORENOG
SUSTAVA CENTR. GRIJANJA HRN EN 12828**

1. TOPLA VODA IZ PEĆI NA RADIJATORE
2. HLADNA VODA IZ RADIJATORA I BOJLERA
S CIRKULACIJSKOM PUMPOM
3. TOPLA SANITARNA VODA NA SLAVINU
4. KUGLASTA SLAVINA
5. OTVORENA KOMPENZACIJSKA POSUDA 20l
6. BOJLER TOPLE SANITARNE VODE
7. TOPLA VODA IZ PEĆI NA BOJLER
8. HLADNA VODA IZ BOJLERA NA PEĆ
9. UPS AKUMULATOR ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE
10. CIJEVNI TERMOSTAT MIN. 60°C
11. NEPOVRATNI VENTIL
12. HLADNA VODA IZ VODOVODA (kuglasta slavina)
13. TROPUTNI MJEŠAJUĆI VENTIL
14. PRIKLJUČCI NA SUSTAV 1"

**PREPORUKE: -CIRKULACIJSKU PUMPU UGRADITI
NA POVRATNI VOD**

- PEĆ SPOJITI PREKO KOLČAKA (ne zavariti)
- KUGLASTE SLAVINE 4 SU UVIJEK OTVORENE
(zatvaraju se samo kod otpajanja peći iz sustava)